

Утверждаю

Директор ГБПОУ «ЧГКИПиТ»
Е.В.Берсенева

План устранения замечаний по акту № 151 от 26.02.2020 г. Главное управление МЧС
России по Челябинской области

№	замечание	Сроки устранения	Ответственный	Отметка о выполнении
1.	Не соответствие показателя расхода воды при испытаниях внутреннего пожарного водовода	Замечания устранены Акт внепланового инспекционного контроля № 269	Костюк Р.Н.	Выполнено
2.	Уровень звука СОУЭ в помещении актового зала менее 75дБА	Замечания устранены Акт внепланового инспекционного контроля № 269	Костюк Р.Н.	Выполнено
3.	Уровень звука СОУЭ в помещении библиотеки менее 75дБА	Замечания устранены Акт внепланового инспекционного контроля № 269	Костюк Р.Н.	Выполнено